

**HŐKÖZPONTI ALAPADATOK**

A TIMPANON Kft-nél

..... kódú,..... jelű, 3700 Kazincbarcika, .....sz. alatt lévő hőközponthoz tartozó vételezési helyre megkötött szerződéshez.

**Hőközpontoz tartozó épület fűtött légtérfogata:** .....  $\text{lm}^3$

**Hőhordozó közeg:**

Fűtési időszakban maximum  $130^\circ\text{C}$  előremenő primer – a külső hőmérséklet függvényében szabályozott – hőmérsékletű forróvíz. Fűtési időszakon kívül  $60 - 90^\circ\text{C}$  hőmérsékletű forróvíz.

**Lekötött hőtéljesítmény:**

Fűtési célú hőszolgáltatás max. ....MW

Használati melegvíz célú hőszolgáltatás max. ....MW

**A hőhordozó közeg biztosított térfogatárama:**

fűtési időszakban max. .... $\text{m}^3/\text{h}$

fűtési időszakon kívül max. .... $\text{m}^3/\text{h}$

mely értékek a külső léghőmérséklet, illetve a használati melegvíz készítés igényének függvényében változnak.

**Használati melegvíz induló hőmérséklete**

a hőközpontban mérve ..... $^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ , mellyel Szolgáltató biztosítja, hogy a Felhasználó kifolyó csapjainál mérve a használati melegvíz legalább  $40^\circ\text{C}$  hőmérsékletű legyen.

**Az elszámolási hőmennyiségmérő(k) adatai: ( =  $Q_{\text{elsz}}$  )**

típusa: ..... típusa: .....

gyári száma: ..... gyári száma: .....

hitelesítés éve: ..... hitelesítés éve: .....

**A beépített vízmérő(k):**

mérete: ..... mérete: .....

típusa: ..... típusa: .....

gyári száma: ..... gyári száma: .....

hitelesítés éve: ..... hitelesítés éve: .....

**Fűtési célú hőszolgáltatás indításának feltétele szeptember és október hónapban:**

Három egymást követő napon a napi külső átlaghőmérséklet  $12^\circ\text{C}$  alatt, vagy egy napon  $10^\circ\text{C}$  alatt van, Szolgáltató következő napon indítja a fűtési célú hőszolgáltatást.

**Fűtési célú hőszolgáltatás leállításának feltétele április és május hónapban:**

Három egymást követő napon a napi átlaghőmérséklet  $12^\circ\text{C}$  fölött, vagy egy napon  $14^\circ\text{C}$  fölött van.

**A köztes hónapokban a fűtésszolgáltatás folyamatosan biztosított.**

**Hőmérséklettartás:**

A hőközpontozó épületben, épületekben eredeti tervezési állapot fennállása esetén a lakás céljára szolgáló helyiségek átlagos léghőmérséklete .....-.....°C közötti értékhatáron belül.

**Szekunder előremenő melegvíz hőmérséklete**

A hőközpontban mérve max. .... °C ± 3°C (-15°C külső léghőmérséklet esetén), amely a külső léghőmérséklet függvényében az alábbiak szerint változik.

Külső léghőmérséklet:	Szekunder körű vízhőmérséklet
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

**Felhasználó részéről kapcsolattartó személy:**

Közösség megnevezése	Megbízott neve	Címe, tel. száma
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Ezen melléklet határozatlan ideig, illetve a szerződés szerint bejelentett módosításig érvényes.

Kazincbarcika, 20.... ..

.....  
Szolgáltató

.....  
Felhasználó