

HŐKÖZPONTI ALAPADATOK

A Barcika Szolg Kft.-nél a kódú, jelű, 3700 Kazincbarcika,sz. alatt lévő hőközponthoz tartozó vételezési helyre megkötött közszolgáltatási szerződéshez.

Hőközponthoz tartozó épület fűtött légtérfogata: lm^3

Hőhordozó közeg:

Fűtési időszakban maximum 130°C előremenő primer – a külső hőmérséklet függvényében szabályozott – hőmérsékletű forróvíz. Fűtési időszakon kívül $60 - 90^\circ\text{C}$ hőmérsékletű forróvíz.

Lekötött hőteljesítmény:

Fűtési célú hőszolgáltatás max.MW

Használati melegvíz célú hőszolgáltatás max.MW

A hőhordozó közeg biztosított térfogatárama:

fűtési időszakban max. m^3/h

fűtési időszakon kívül max. m^3/h

mely értékek a külső léghőmérséklet, illetve a használati melegvíz készítés igényének függvényében változnak.

Az elszámolási hőmennyiségmérő(k) adatai: (= Q_{elsz})

típusa: típusa:

gyári száma: gyári száma:

hitelesítés éve: hitelesítés éve:

A beépített vízmérő(k):

mérete: mérete:

típusa: típusa:

gyári száma: gyári száma:

hitelesítés éve: hitelesítés éve:

Használati melegvíz induló hőmérséklete

a hőközpontban mérve $^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$, mellyel Szolgáltató biztosítja, hogy a Felhasználó kifolyó csapjainál mérve a használati melegvíz legalább 40°C hőmérsékletű legyen.

Fűtési célú hőszolgáltatás indításának feltétele szeptember 15-ét követően:

Három egymást követő napon a napi külső átlaghőmérséklet 12°C alatt, vagy egy napon 10°C alatt van, Szolgáltató következő napon indítja a fűtési célú hőszolgáltatást.

Fűtési célú hőszolgáltatás leállításának feltétele május 15-éig:

Három egymást követő napon a napi átlaghőmérséklet 12°C fölött, vagy egy napon 14°C fölött van.

A köztes hónapokban a fűtésszolgáltatás folyamatosan biztosított.

Hőmérséklettartás:

A hőközponthoz tartozó épületben, épületekben eredeti tervezési állapot fennállása esetén a lakás céljára szolgáló helyiségek átlagos léghőmérséklete-.....° C közötti értékhatáron belül.

Szekunder előremenő fűtővíz hőmérséklete

A hőközpontban mérve max. ° C ± 3° C (-15° C külső léghőmérséklet esetén), amely a külső léghőmérséklet függvényében az alábbiak szerint változik.

Külső léghőmérséklet:	Szekunder körüi vízhőmérséklet
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Felhasználó részéről kapcsolattartó személy:

Közösség megnevezése	Megbízott neve	Címe, telefonszáma
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ezen melléklet határozatlan ideig, illetve a szerződés szerint bejelentett módosításig érvényes.

Kazincbarcika, 20.... ..

.....
Szolgáltató

.....
Felhasználó